

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC/GO
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

TCC II – ATA DA BANCA FINAL – ANTEPROJETO – N2 (PESO 6) – 2022/1

Aluna: GIOVANNA MOMOLI ROLIM

Turma: A01

Título do trabalho: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

Membros da Banca:

Coordenadora: Prof^a Dra. MIRIAN DE PAULA RODRIGUES BELO

Membro: Prof Esp. ENIO NERY OLIVEIRA

Convidado: Arq. Esp. WANDERSON LEÃO AFONSO OGAWA

Considerações da Banca:

AS CITAÇÕES CONTIDAS TRABALHO DA ALUNA PRECISAM TER AS DEVIDAS REFERÊNCIAS, BEM COMO OS TEXTOS DOS ESTUDOS DE CASOS REFEITOS, POIS FORAM COPIADOS, PARA NÃO CONFIGURAR UM PLÁGIO. PÁGINA 14, TEXTO IDENTICO A UM ARTIGO INTITULADO “UNIVERSIDADE ABERTA DA MATURIDADE”.

Caderno teórico sem o nome do orientador.

Informar as fontes de todas as imagens.

Texto bem escrito, com boa articulação as ideias, apesar de algumas construções textuais terem interpretação ambígua.

Ótima diagramação, apesar de alguns grafismos que atrapalham a leitura, com linhas e imagens que confundem os textos.

Clareza no que quer mostrar e apresenta isso com objetividade. Justificativa bem embasada e bem construída em cima de dados concretos.

O Lar São Vicente de Paulo ficou solto no texto. E com análises incompletas.

Expos estudos de casos diferentes no caderno e na apresentação oral.

Boa escolha do lote e boas considerações na análise do lugar, com textos que se relacionam com a realidade local. Apresentar somente o estudo do lote final, a ser elaborado o projeto.

Observar legislação incompleta.

Melhorar as cores utilizadas nas legendas dos mapas.

Programa arquitetônico coerente e bem dimensionado.

Rever o controle de acesso principal.

Mapa topográfico ruim, apresentar todas as curvas de nível, cortes com porcentagem de inclinação e altura do desnível.

Apresentar todas as plantas no mesmo sentido. Ampliar mais os desenhos e utilizar legendas para identificar todos os ambientes.

As áreas destinadas aos estacionamentos não conferem com o que foi proposto no quadro síntese. Definir vagas para carga e descarga.

Considerar algumas unidades individuais. Quartos para duas camas pequenos, o que levou a posicionar uma das camas junto às paredes e janelas. Solução ruim.

Melhorar o projeto da cobertura verde, criar um terraço.

Cortes com muitos erros e incompletos. O Corte AA não representou corretamente a escada, elevador e reservatório.

